

Zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, projekt realizuje konkretny ciąg technologiczny. Obliczenia i doboru aparatów dokonano na podstawie programów i katalogów konkretnych firm - wszelkie nazwy firmowe urządzeń i wyrobów użyte w dokumentacji powinny być traktowane jako definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy firmowe tych urządzeń i wyrobów. Dopuszcza się stosowanie urządzeń "równoważnych" co do ich cech i parametrów technicznych.

Do CSM
YTKSY ekw. 1x2x1,0
Otwór montażowy kablony
w stropie wym. 150x100mm
korytko kablone pełne KBL150H50/3

YKYżo 5x6mm, do RB4
NHXH FE 180/E90 0,6/1kV3x1,5mm²
(HP90)
w RHDPEwt 25/2,0

Do CSM
YTKSY ekw. 1x2x1,0

Otwór montażowy kablony
w stropie wym. 150x100mm
korytko kablone pełne KBL150H50/3

N2XH-O 3x1,5 RM + YTKSY ekw. 1x2x1,0
dla opraw AW i EW

1 108xLED 4000K IP54 45W 1200MM

Łącznik schodowy Scame Protecta 1 klawisz 10A M95 montaż: natynkowy,
klasa szczelności: IP66

Łącznik pojedynczy Scame Protecta 1 klawisz 10A M95 montaż:
natynkowy IP66.pojedynczy IP-66 10A/230V

AW2
M5 2 ONTEC S M5 305 NM

AW3c
W2 3 ONTEC S W2 205 NM COLD

OPRAWY AWARYJNOO -SIECIOWE NA ZEWNĄTRZ
NAD DRZWIAMI WEJŚCIOWYMI

EW1
4 ONTEC S M1 301 M

7 Piktogram kierunkowy folia samoprzylepna fotoluminescencyjna

Kopowanie rysunku bez zgody Autora jest zabronione.		Imię i nazwisko	Data	Nr uprawnień:	Podpis
Format rysunku: A3	Faza projektu: PB	Projektował: Rafa Czechowicz	02/2017	UAN.VI-f/3/227/87	
Skala: 1:50	Wydanie: 1	Sprawdził: Asystent Proj:			
Zaczniodawca: Zamek Książ w Wałbrzychu Sp z o.o. ul. Piastów Śląskich 1, Wałbrzych					
Nazwa projektu: Zabudowa wejścia turystycznego do zlokalizowanych na poziomie "-50,0 m" podziemi Zamku Książ w Wałbrzychu.					
Nazwa rysunku: Instalacja elektryczna oświetlenia klatek schodowych poz. sztolni					
Nazwa pliku:	Nr rysunku:	IE/3		Nr egz:	
Biuro Doradczco Usługowe Budownictwa mgr inż. Jacek Kramnik 58-309 Wałbrzych ul. Mieszka I 9 www.jacekkramnik.pl tel: 0 694 144 499					

